

仕 様 書

1 薬品名称

ポリ塩化アルミニウム

2 規格・品質

日本産業規格（JIS K 1475）に適合すること。
塩基度60wt%以上であること。

3 納入期限

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間で、発注の都度指定する日

4 納入先

- ① 新潟工業用水道事務所（〒950-3301 新潟県新潟市北区笹山869）
- ② 上越利水事務所（〒943-0166 新潟県上越市大字寺2）

5 年間購入予定数量

- ① 新潟工業用水道事務所 約430,000kg
 - ② 上越利水事務所 約500,000kg
- ただし、原水（河川）水質により変動する。

6 搬入条件

- ・搬入にあたっては、事務所職員が購入数量及び納入期限を通知し、発注する都度、構内のポリ塩化アルミニウム貯留タンクに搬入すること。
- ・搬入用配管接続継手口径は50Aである。
- ・搬入は事務所職員立会いのもとで行うこと。
- ・搬入時には品質等の分析表及び計量表（計量法に基づく）を提出すること。

7 その他

契約締結の際に、薬品製造元や運送業者を明記した書類を提出すること。また、販売代理店であれば、その販売代理（特約）店証明書を提出すること。