別紙１

柏崎刈羽原子力発電所６号機の起動状況

2月5日 午後5時～2月6日 午後5時までの実施内容（実績）		
項　目	状況	結果・対応

対応状況等

・特になし。

2月7日 午前9時現在の状況	
原子炉	運転中 (停止中) 炉内圧力　0.00ＭＰａ
タービン 発電機	運転中 (停止中) 発電出力　0MW
復水器 冷却水 ※1	取水温度　9.7℃　　温度差　-0.4℃ 放水温度　9.3℃

2月6日 午後5時～2月7日 午後5時までの実施内容（予定）
項　目
・特になし。

※1

発電機出力5.5MW以下の際は、当社ＨＰのリアルタイムデータにて取放水温度データが表示されないため、復水器（Ｂ）水室出入口温度（瞬時値）を記載しておりましたが、プラント停止に伴い、循環水ポンプを3台運転より1台運転に変更いたしましたので、復水器冷却水データについては、復水器（Ａ）水室出入口温度（瞬時値）を記載しております。5.5MW以上となりましたら取放水温度（24時間平均）を記載するとともに、リアルタイムデータ（https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html）でもご確認いただけます。