別紙１

柏崎刈羽原子力発電所６号機の起動状況

2月6日 午後5時～2月7日 午後5時までの実施内容（実績）		
項　目	状況	結果・対応

対応状況等

・特になし。

2月8日 午前9時現在の状況		
原子炉	運転中 (停止中) 炉内圧力　0.00ＭＰａ	
タービン 発電機	運転中 (停止中) 発電出力　0MW	
復水器 冷却水 ※1	取水温度　9.8℃ 放水温度　9.8℃	温度差　0℃

2月7日 午後5時～2月8日 午後5時までの実施内容（予定）
項　目
・特になし。

※1
発電機出力5.5MW以下の際は、当社ＨＰのリアルタイムデータにて取放水温度データが表示されず、循環水ポンプが１台運転のため、復水器（A）水室出入口温度（瞬時値）を記載しておりましたが、プラント起動準備に伴い、循環水ポンプを１台運転より３台運転に変更いたしましたので、復水器冷却水データについては、復水器（B）水室出入口温度（瞬時値）を記載しております。
5.5MW以上となりましたら取放水温度（24時間平均）を記載するとともに、リアルタイムデータ（https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html）でも確認いただけます。