

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

2月14日 午前9時 ～ 2月15日 午前6時までの実施内容（実績）

項 目	状況	結果・対応
○原子炉起動操作（制御棒引抜操作）	実施中・ 済 ・ 良	調整実施・評価中

対応状況等

○原子炉起動操作

・ 2月14日午後6時00分 制御棒引抜操作開始（原子炉起動）

・ 2月14日午後7時24分 原子炉臨界

○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。

2月15日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中 ・停止中		
	炉内圧力	6.52 MPa	
タービン	運転中・ 停止中		
発電機	発電出力	0MW	
復水器	取水温度	10.4℃	温度差 0.0℃
冷却水	放水温度	10.4℃	
※1			

2月15日 午前6時 ～ 2月15日 午後9時までの実施内容（予定）

項 目
○タービン起動
※仮並列は2月16日明け方を目途

※1

発電機出力5.5MW以下の際は、当社HPのリアルタイムデータにて取放水温度データが表示されないため、復水器（B）水室出入口温度（瞬時値）を記載します。なお、5.5MW以上となりましたら取放水温度（24時間平均）を記載するとともに、リアルタイムデータ（<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>）でもご確認いただけます。