

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の起動状況

2月25日 午前9時 ～ 2月26日 午前8時までの実施内容（実績）

項 目	状 況	結 果・対 応
○発電機仮並列	実施中	済良・調整実施・評価中
○発電機本並列	実施中	済良・調整実施・評価中
対応状況等		
○発電機仮並列		
・2月25日 午後1時30分		
○発電機本並列		
・2月25日 午後11時30分		
○発電機出力20%		
○プラント状態は安定しており、外部への放射能の影響なし。		

2月26日 午前9時現在の状況

原子炉	運転中	停止中			
	炉内圧力	6.64MPa			
タービン	運転中	停止中			
発電機	発電出力	268MW (約20%)			
復水器	取水温度	11.3℃	温度差	1.7℃	
冷却水 ※	放水温度	12.9℃			
2月26日 午前8時 ～ 2月26日 午後5時までの実施内容（予定）					
項 目					
○発電機出力50%予定					
.....					
.....					
.....					

※

発電機出力5.5MW以上のため、取放水温度（24時間平均）を記載しております。

なお、リアルタイムデータでもご確認いただけます。（<https://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/realtime/cw-j.html>）