新潟県報道資料

柏崎刈羽原子力発電所の状況（10月分）

令 和 8 年 11 月 13 日
防災局原子力安全対策課

１．運転保守状況

項目／号機	炉型	定格出力（万kW）	営業運転開始日	11月12日現在の状況	発電電力量（10月分）（MWh/月）	設備利用率（10月分）（%）［注］	概　　要
１号機	ＢＷＲ	110.0	S60. 9.18	定期事業者検査中 H23. 8. 6～	0	0	特になし
２号機	ＢＷＲ	110.0	H 2. 9.28	定期事業者検査中 H19. 2.19～	0	0	
３号機	ＢＷＲ	110.0	H 5. 8.11	定期事業者検査中 H19. 9.19～	0	0	
４号機	ＢＷＲ	110.0	H 6. 8.11	定期事業者検査中 H20. 2.11～	0	0	
５号機	ＢＷＲ	110.0	H 2. 4.10	定期事業者検査中 H24. 1.25～	0	0	
６号機	ＡＢＷＲ	135.6	H 8.11. 7	運　転　中 R8. 4.16～	1,037,298	102.8	
７号機	ＡＢＷＲ	135.6	H 9. 7. 2	定期事業者検査中 H23. 8.23～	0	0	

注：定格熱出力一定運転を行っているため、設備利用率は100%を超える場合がある。

２．原子炉等規制法及び電気事業法に該当しない極く軽度な事象等（10月15日～11月12日発生分）

該当なし。

３．その他（10月15日～11月12日発生分）

該当なし。

担当：原子力安全対策課
（直通）025-282-1696　（内線）6453,6454