

仕 様 書

- 品名・規格：白灯油（ローリー渡し）、JIS 規格 1 号
- 需要見込数量：79,500 ℓ
- 納入場所：国道 148 号 無散水融雪施設設備（糸魚川市蒲原沢地内）
- 受注者は 1 日に最低限 1 回の現地での油量検針を行い、油面低下による地域整備部への自動通報の発生を防ぐこと。
- 未給油による路面凍結を原因とする事故の責は、全て受注者が負うものとする。