

入札説明書等に関する質問に対する回答

No.	資料名	頁	章	節	項	目	項目名	質問事項	回答
1	要求水準書	30	第3		4	6 (5)	通信の調達管理	電話及び専用回線等の調達、通信料等の管理（受託者費用負担）と記載されております。既存の電話及び専用回線等で処理場施設等の運転管理に必要な回線をご教授願います。	既存の回線は以下のとおりです。 ・六日町処理区 電話回線（代表・サブ）2回線、FAX回線1回線、光通信（ネット）回線1回線、 場外連絡用携帯電話1回線 ・堀之内処理区 電話回線（代表・サブ）2回線、FAX回線1回線、光通信（ネット）回線1回線、 場外連絡用携帯電話1回線 専用回線 堀之内処理場から竜光、宇賀地、四日町の各ポンプ場へ制御通信用回線（アナログ）各1回線 ※専用回線種別は「NTT専用回線3.4K」
2	要求水準書	30	第3		4	6 (6)	消耗品等の調達管理	表2-3本事業の消耗品等に係る経費の負担区分以外の消耗品調達が不明なため、見積もりが困難な状況です。過去5年間の実績額をご教授願います。	これまでの表2-3以外の消耗品としては、主に機械・電気設備で修繕に含まれる部材があり、汚水ポンプインバータ部品購入や余剰汚泥供給ポンプ用部品購入、余燃緊急遮断弁購入などを行っており、過去5年間の実績を開示資料に追加します。
3	要求水準書	30	第3		4	8	住民対応業務	対応体制や費用を見積もるための情報が不足しております。適正な見積もり・提案のため、以下の実績情報を開示いただけますでしょうか。 1. 過去3～5年程度の年間苦情・問合せ件数 2. 主な対応内容 3. 夜間・休日における対応実績の有無 4. 現行の対応体制および県と受託者の役割分担	これまでの県民からの問い合わせ等については以下のとおりです。 1. 各処理区それぞれ年間2～3件 2. マンホール蓋のガタつき(今回対象外)や市が対応する公共下水道に関する案件(市の窓口を案内) 3. 過去5年間は夜間・休日における対応なし 4. 現在は維持管理の範囲であれば新潟県下水道公社が対応、それ以外は県が対応
4	要求水準書	31	第3		4	11	環境整備管理業務	除雪等対応すること記載されておりますが内容が不明なため、見積もりが困難な状況です。除雪の対象範囲（図面等）や過去5年間の除雪回数の実績などをご教授願います。また、大型重機による外部業務委託も想定されますので、現在提示している仕様書がありましたら資料の開示をお願いします。	契約書及び過去5年間の実施時間を開示資料に追加します。
5	要求水準書	31	第3		4	13	広報協力業務	具体的な業務量や協力範囲が不透明なため、適正な見積もりが困難な状況です。想定される年間対応件数および業務量の目安をご開示いただけますでしょうか。	各地域整備部が共催等で行う土木フェアへの参加等が想定され、イベント内容によりありますが、1イベントで4人1日程度と考えております。 これまでは年間1～2件です。
6	要求水準書	31	第3		4	14	他工事立会業務	想定される立会頻度や作業量が不明なため、適正な見積もりが困難な状況です。想定される年間対応件数および1件当たりの平均的な立会・操作協力の所要日数をご開示いただけますでしょうか。	県の発注工事として、 機械・電気設備は、各処理区それぞれ年1～2件となっており、1件当たり6日程度の所要日数となっています。 土木・建築設備は、各処理区それぞれ年2件程度となっており、1件当たり1日程度の所要日数となっています。
7	要求水準書	31	第3		4	15	その他の管理業務	対象となる調査の具体的内容や協力範囲が不明なため、見積もりが困難な状況です。具体的な内容および想定される作業量・工数の目安をご開示いただけますでしょうか。	これまでは年間20件程度であり、調査一覧を開示資料に追加します。1件当たり2日程度の作業量となっています。